

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. (Beretta)
Ul. Kociwska 28/30
87-100 Toruń, Polska

Marka Beretta należąca do RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. produkuje szeroki wachlarz urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych: pompy ciepła powietrze-woda, kotły kondensacyjne jedno- i dwufunkcyjne, hybrydowe zestawy łączące pompę ciepła z kotłem, pakiety instalacyjne, klimatyzatory ściennie typu split, kotły standardowe i wysokiej mocy, podgrzewacze przepływowe gazowe, zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz sterowniki i regulatory programowalne [33046021311355†L19-L29] . Dodatkowo oferowane są akcesoria montażowe i systemy rekuperacji.

Urządzenia grzewcze wymagają montażu przez osobę z uprawnieniami instalatorskimi gazowymi i elektrycznymi. Kotły kondensacyjne powinny być podłączane do przewodów kominowych wykonanych z materiałów odpornych na kondensat (stal kwasoodporna lub tworzywo PP). Przed uruchomieniem należy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej. Ustawienia temperatury i parametry pracy powinny być dostosowane do systemu grzewczego budynku, aby zapobiec przegrzewaniu oraz kondensacji wilgoci w przewodach. Urządzenia hybrydowe łączące kocioł z pompą ciepła wymagają instalacji zbiornika buforowego oraz odpowiedniego sterownika, który optymalizuje pracę obu źródeł, zapewniając efektywność energetyczną i niskie zużycie energii [33046021311355†L54-L87] . Pompy ciepła Beretta powinny być posadowione na stabilnym fundamencie, z zachowaniem minimalnych odległości od ścian i ogrodzeń w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza. Jednostka zewnętrzna nie może być przesłaniana, a skropliny powinny być odprowadzane kanalizacją. W celu ograniczenia hałasu należy stosować elementy tłumiące w instalacji. Podgrzewacze przepływowe muszą być instalowane w pomieszczeniach wentylowanych i wyposażone w zabezpieczenia przeciwwypływowe. Klimatyzatory typu split wymagają montażu wewnętrznej jednostki powyżej poziomu wzroku, z solidnym mocowaniem oraz izolacją przewodów czynnika. Regularne serwisowanie urządzeń obejmuje czyszczenie wymienników, filtrów, kontroli ciśnienia czynnika chłodniczego i kontroli szczelności instalacji gazowej. Użytkownicy muszą przestrzegać instrukcji obsługi; nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzeń, ani dokonywać nieautoryzowanych przeróbek. Stosowanie oryginalnych części zamiennych jest konieczne dla utrzymania gwarancji. Producent prowadzi system monitorowania wyrobów w eksploatacji; w razie

wykrycia wady lub zagrożenia przeprowadza akcje serwisowe i aktualizuje instrukcje. Wszystkie materiały eksploatacyjne, takie jak kondensat, czynniki chłodnicze i zużyte filtry, muszą być utylizowane zgodnie z przepisami środowiskowymi. Podczas transportu urządzenia powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, przechyłami i wilgocią. Przed każdym sezonem grzewczym zaleca się wykonanie przeglądu przez autoryzowany serwis. Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi sterowników i programatorów zapobiega ustawieniom niespójnym z ich potrzebami. Zgodnie z wymogami GPSR Beretta dostarcza kompletne instrukcje w języku polskim, zawierające ostrzeżenia dotyczące potencjalnych zagrożeń, takich jak zatrucie tlenkiem węgla, wycieki gazu, oparzenia i porażenia prądem.